

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае» в городе Заозерном

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Канске, г. Заозёрном и
Богучанском муниципальном округе

Юридический адрес: 660100, Красноярский край, Красноярск г, Сопочная ул, дом 38, тел.: 8(391) 202-58-33
e-mail: mail@fbuz24.ru

ОГРН 1052463018475 ИНН 2463070760

Адреса мест осуществления деятельности: 663613, РОССИЯ, Красноярский край, Канск, ул. Эйдемана, д. 4, стр. 1,
пом. 1, пом. 3, тел.: +7 3916133385, e-mail: kansk@fbuz24.ru; 663960, РОССИЯ, Красноярский край, Рыбинский район,
город Заозерный, ул. Мира, зд. 54, пом. 27, тел.: 8 (391-65) 2-00-19, e-mail: zaozerniy@fbuz24.ru; 663430, РОССИЯ,
Красноярский край, Богучанский район, село Богучаны, ул. Перенсона, д. 2а, стр. 1, пом. 9, тел.: +7 3916222191, e-mail:
boguchany@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510640

УТВЕРЖДАЮ

Врач - бактериолог, заместитель руководителя
ИЛЦ



Н.В. Ерофеева
26.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 24-24-04/02039-26 от 26.05.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Рыбинском, Манско-Уярском, Ирбейско-Саянском муниципальных округах (ИНН 2466127415 ОГРН 1052466033608) тел. 83915121915, email: zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Каратанова, д. 21

Фактический адрес: 663960, Красноярский край, Рыбинский р-н, Заозерный г, Мира ул, дом 54

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора: МУП Г. УЯРА "ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", централизованная система водоснабжения, кран водоразборной колонки, Красноярский край, м.о. Манско-Уярский, г. Уяр, ул Мичурина, д. 70

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2026 13:45 - 13:50

Ф.И.О., должность: Чернышова Олеся Михайловна Пробоотборщик Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Заозерном
При отборе присутствовал(-и): Сушинова М. И. техник МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. УЯРА " ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2026 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ Управления Роспотребнадзора №429 от 29 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №02039 от 20 мая 2026 г.

Протокол испытаний № 24-24-04/02039-26 от 26.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 24-24-04/02039-02.03-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом;

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	23092
2	Анализаторы с ртутно-гидридной системой, СПЕКТР-5-4	182

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 663613, РОССИЯ, Красноярский край, Канск, ул. Эйдемана, д. 4, стр. 1, пом. 1, пом. 3

санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 20.05.2026 16:00

дата начала испытаний 20.05.2026 16:05, дата окончания испытаний 26.05.2026 12:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	НД на методы исследований
1	Железо (Fe)	мг/дм³	0,11±0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, R=0,95	НД на методы исследований
2	Нитраты	мг/дм³	0,73±0,15	ГОСТ 33045-2014 п.9
3	Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	0,88±0,12	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Место осуществления деятельности: 663960, РОССИЯ, Красноярский край, Рыбинский район, город Заозерный, ул. Мира, зд. 54, пом. 27

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 20.05.2026 14:58

дата начала испытаний 20.05.2026 15:10, дата окончания испытаний 21.05.2026 13:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С	КОЕ/см³	0	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Антонова, Начальник отдела

Конец протокола испытаний № 24-24-04/02039-26 от 26.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае» в городе Заозерном

Испытательный лабораторный центр на базе филиалов Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Канске, г. Заозёрном и
Богучанском муниципальном округе

Юридический адрес: 660100, Красноярский край, Красноярск г, Сопочная ул, дом 38, тел.: 8(391) 202-58-33
e-mail: mail@fbuz24.ru

ОГРН 1052463018475 ИНН 2463070760

Адреса мест осуществления деятельности: 663613, РОССИЯ, Красноярский край, Канск, ул. Эйдемана, д. 4, стр. 1,
пом. 1, пом. 3, тел.: +7 3916133385, e-mail: kansk@fbuz24.ru; 663960, РОССИЯ, Красноярский край, Рыбинский район,
город Заозерный, ул. Мира, зд. 54, пом. 27, тел.: 8 (391-65) 2-00-19, e-mail: zaozerniy@fbuz24.ru; 663430, РОССИЯ,
Красноярский край, Богучанский район, село Богучаны, ул. Перенсона, д. 2а, стр. 1, пом. 9, тел.: +7 3916222191, e-mail:
boguchany@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510640

УТВЕРЖДАЮ

Врач - бактериолог, заместитель руководителя
ИЛЦ



Н.В. Ерофеева
Н.В. Ерофеева
26.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 24-24-04/02040-26 от 26.05.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Рыбинском, Манско-Уярском, Ирбейско-Саянском муниципальных округах (ИНН 2466127415 ОГРН 1052466033608) тел. 83915121915, email: zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Каратанова, д. 21

Фактический адрес: 663960, Красноярский край, м.о. Рыбинский, г. Заозерный, ул Мира, зд. 54

3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного источника водоснабжения (из скважины)

4. **Место отбора:** МУП Г. УЯРА "ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", скважина № 3, кран скважины №3, Красноярский край, м.о. Манско-Уярский, г. Уяр, Сушиновский групповой водозабор

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.05.2026 13:30 - 13:35

Ф.И.О., должность: Чернышова Олеся Михайловна Пробоотборщик Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Заозерном
При отборе присутствовал(-и): Комлев В. А. и.о. начальника водопровода МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. УЯРА " ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2026 14:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. **Цель исследований, основание:** Социально-гигиенический мониторинг, Приказ Управления Роспотребнадзора №429 от 29 декабря 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №02040 от 20 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 24-24-04/02040-26 от 26.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 24-24-04/02040-02.03-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57162-2016 Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом;

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, КФК-3КМ	23092
2	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	1131
3	Анализаторы с ртутно-гидридной системой, СПЕКТР-5-4	182

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 663613, РОССИЯ, Красноярский край, Канск, ул. Эйдемана, д. 4, стр. 1, пом. 1, пом. 3

санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 20.05.2026 16:00

дата начала испытаний 20.05.2026 16:05, дата окончания испытаний 26.05.2026 12:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Железо (Fe)	мг/дм³	0,21±0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г)
2	Марганец (Mn)	мг/дм³	0,0068±0,0016	ГОСТ Р 57162-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	НД на методы исследований
3	Аммиак	мг/дм³	0,89±0,18	ГОСТ 33045-2014 п. 5
4	Жесткость общая	°Ж	2,20±0,33	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	Нитраты	мг/дм³	1,1±0,2	ГОСТ 33045-2014 п.9
6	Нитриты	мг/дм³	0,013±0,006	ГОСТ 33045-2014 п.6
7	Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	0,90±0,13	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Место осуществления деятельности: 663960, РОССИЯ, Красноярский край, Рыбинский район, город Заозерный, ул. Мира, зд. 54, пом. 27

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 20.05.2026 15:10

дата начала испытаний 20.05.2026 15:20, дата окончания испытаний 21.05.2026 13:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С	КОЕ/см³	3	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Антонова, Начальник отдела

Конец протокола испытаний № 24-24-04/02040-26 от 26.05.2026

Протокол испытаний № 24-24-04/02040-26 от 26.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)